

Per **S. Polo d'Enza** Vedi anche Vol. II (1924), pag. 98.

Nella località di *Caneparini* nel Comune di **Cavriago** (Reggio Emilia) la Soc. An. Massarenti esegui nel 1924 una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—4	(Avampozzo).
4—12,50	Argilla con ciottoli grossi.
12,50—15	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
15—16,50	Ghiaia con argilla bleuastra.
16,50—18	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
18—21,50	Argilla bleuastra.
21,50—33,40	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
33,40—43	Argilla bleuastra.
43—51,70	Sabbia fine, <i>acquifera</i> .
51,70—62	Argilla.

*La portata di questo pozzo, col pompaggio, è di 45 litri al 1''; il livello statico è a -7 metri.*

Nella località di *Case Nuove* a N. E. del Comune di **Cavriago** (Reggio E.) la Soc. An. Massarenti esegui nel 1924, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

11,60—15,60	Ghiaia grossa.
15,60—19,60	Ghiaia grossa, <i>con acqua</i> .
19,60—23,60	Ciottoli, <i>con acqua</i> .
23,60—29	Ciottoli con argilla giallastra.
29—32	Ciottoli, <i>con acqua</i> .
32—39	Argilla giallastra.
39—43	Ghiaia grossa.
43—45	Argilla giallastra.
45—47,50	Ghiaia, <i>con acqua</i> .
47,50—56	Argilla scura, bleuastra.
56—59	Torba con tracce di legno e Conchiglie.
59—59,70	Ghiaia.
59,70—61	Argilla giallastra.
61—65	Ghiaia e sabbia; <i>zona acquifera</i> .
65—70	Argilla giallastra.
70—74	Ghiaia con argilla giallastra.

*In questo pozzo il livello statico dell'acqua è a -8,80 metri; il rendimento, col pompaggio, è di 40 litri al 1''.*

Nella località di *S. Martino* nel Comune di **Cavriago** (Reggio Emilia) la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1925, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni: