

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo è a -6 m.; portata idrica, col pompaggio, 155 litri a' 1".

Nello Stabilimento delle *Acciaierie e Ferriere Lombarde*, del Comune di **Sesto S. Giovanni** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, un'altra trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

5—26,20	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
26,20—26,90	Conglomerato.
26,90—50	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
50—67,70	Conglomerato.
67,70—69,60	Ghiaia e sabbia, <i>acquifera</i> .
69,60—73,50	Arenaria.
73,50—83	Conglomerato.

L'acqua di questo pozzo si livellò a -7 m. e diede una portata, col pompaggio, di 200 litri al 1".

Nello Stabilimento delle *Acciaierie e Ferriere Lombarde*, del Comune di **Sesto San Giovanni** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1929, un'altra trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

5—19	Ghiaia e sabbia.	} 1 ^a Zona acquifera
19—19,80	Conglomerato.	
19,80—24	Ghiaia e ciottoli.	
24—25,50	Conglomerato.	
25,50—29	Ghiaia e sabbia.	
29—30	Conglomerato.	} 2 ^a Zona acquifera
30—30,20	Ghiaia argillosa.	
30,20—43,30	Ghiaia.	
43,30—46,20	Conglomerato durissimo.	
46,20—50,50	Ghiaia e sabbia.	
50,50—52	Conglomerato.	} 3 ^a Zona acquifera
52—55	Sabbia argillosa.	
55—56	Ghiaia.	
56—56,80	Conglomerato.	
56,80—68	Ghiaia con sabbia.	
68—68,50	Conglomerato.	}
68,50—73	Sabbia grossa.	
73—76	Conglomerato.	

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo sta a -8 m.; la portata idrica, malgrado il pompaggio, è di solo 16 litri al 1".

Nello Stabilimento delle *Acciaierie e Ferriere Lombarde*, del Comune di **Sesto San Giovanni** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel