

- 40,70—48,90 Ciottoli con argilla giallastra.
48,90—58,30 Strato calcareo con strati di argilla.
58,30—70,40 Terreno calcareo.

L'acqua in questo pozzo si livella a m. 0,80 sotto il suolo e, col pompaggio, dà una portata di 90 litri al 1".

Nella località di *Intimiano*, nel Comune di **Cantù** (Como), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1932, per detto Comune, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—1,20 Argilla scura.
1,20—1,60 Ghiaietta e sabbia.
1,60—2,10 Argilla biancastra.
2,10—4,20 Ghiaia e sabbia.
4,20—4,80 Argilla biancastra.
4,80—9,80 Ghiaia.
9,80—11,50 Ghiaia e argilla, biancastra.
11,50—15 Ghiaia.
15—22 Argilla giallastra.
22—22,40 Arenaria.
22,40—38 Argilla giallastra con qualche ciottolo.
38—40,10 Argilla giallastra e ghiaia.
40,10—45,50 Conglomerato con piccoli strati di sabbia.
45,50—48,70 Conglomerato di ghiaia e sabbia.
48,70—54,40 Conglomerato e ghiaia.
54,40— ? Arenaria.

La portata idrica di questo pozzo è di circa 4 litri al 1".

A **Capiago** (Como), la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1932-33, a conto del Municipio, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—3 Argilla scura.
3—7 Ghiaia grossa con argilla scura.
7—16,20 Argilla giallastra con qualche ciottolo.
16,20—20,10 Argilla giallastra.
20,10—22,80 Ghiaia compatta.
22,80—27,50 Conglomerato, ciottoli, ghiaia e sabbia, *con poca acqua*.
27,50—34 Conglomerato e ciottoli.
34—36 Ghiaia e strati di conglomerato.
36—36,50 Conglomerato.
36,50—38 Arenaria durissima.
38—39,70 Ghiaia dilavata con ciottoli grossi e ghiaietta con sabbia; *zona acquifera*.
39,70—50,20 Sabbia cementata.
50,20—53,80 Ghiaia grossa e sabbia.