

A **Torino** borgata *Lingotto*, via Nizza angolo via Millefonti, la Soc. Bonariva costruì per conto della S.I.P. un pozzo per acqua industriale, nel 1930, incontrando la seguente serie di terreni:

0—6	Ghiaia e sabbia.
6—14	Ghiaia e sabbia cementata, durissima.
14—15,40	Ghiaia e sabbia <i>con acqua</i> .
15,40—22	Ghiaia e sabbia cementata; nella parte superiore si trovò un grosso blocco di Serpentino.
22—30,50	Ghiaia e sabbia, <i>con acqua</i> .

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo è a metri — 11,30. La portata d'acqua di questo pozzo, col pompaggio ed abbassamento di 7 m. potrebbe essere di circa 100 litri al 1"; generalmente se ne traggono soltanto 20 litri al 1", con abbassamento di solo 2 metri al massimo.

In *Via Nizza* in **Torino** la Soc. An. Massarenti eseguì, nel 1931, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—9	Ghiaia con ciottoli.
9—10	Argilla sabbiosa.
10—17	Ghiaia con ciottoli.
17—20	Conglomerato.
20—34	Ghiaia con ciottoli.
34—35,50	Conglomerato.
35,50—39	Ghiaia.

In questo pozzo l'acqua si livellò a — 11 metri e, malgrado il pompaggio, non diede che 10 litri al 1".

A **Torino** la Soc. *Fiat-Lingotto* fece eseguire, nel 1931, dalla Ditta Bonariva, un pozzo che incontrò la seguente serie:

0—12	Alluvione sabbioso-ghiaioso-ciottoloso.
12—13,50	Ghiaia con poca sabbia. <i>Falda acquifera freatica.</i>
13,50—15	Sabbia con un po' d'argilla.
15—33,50	Sabbia argillosa con ghiaia e ciottoli.
33,50—35	Ghiaia con poca sabbia. <i>Falda acquifera saliente alla falda sovrastante.</i>
35—50	Argilla compatta, grigia.

Il livello statico dell'acqua sta a m. 8,50 sotto il piano di campagna; diminuendo, col pompaggio, il livello piezometrico che scende