

- 26—31 Ciottoli, conglomerato e ghiaia.
31—33 Conglomerato.
33—39,50 Conglomerato, ghiaia e ciottoli.

L'acqua in questo pozzo presenta il suo livello statico a — 7 m., e quello dinamico a metri 9,50 sotto il suolo; la portata, col pompaggio, è di litri 70 al 1".

In località *Madonna*, nel Comune di **Villafalletto** la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1932, per conto della F.I.M.E.T. di Torino, pel Consorzio Madonna Alteno, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—3,70 (Avampozzo).
3,70—10 Ghiaia, sabbia e ciottoli grossi.
10—20,80 Conglomerato con piccoli strati di ghiaia e sabbia.
20,80—27 Argilla giallastra con ciottoli.
27—28 Ghiaia con sabbia argillosa e ciottoli.
28—35 Sabbia con ghiaia.

Il livello statico dell'acqua in questo pozzo sta a metri 1,50 e quello dinamico a m. 4,10 sotto il suolo; la portata, col pompaggio, è di 55 litri al 1".

A **Villafalletto** (Cuneo), per conto del Comune, la Soc. An. Massarenti trivellò, nel 1933, un pozzo che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—7,70 (Avampozzo).
7,70—15 Ghiaia grossa con ciottoli.
15—15,40 Conglomerato.
15,40—38 Ghiaia, sabbia argillosa e ciottoli.

In questo pozzo l'acqua presenta il livello statico a m. 7 e quello dinamico a m. 10,50 sotto il suolo, con portata, al pompaggio, di 60 litri al 1".

A **Tarantasca** la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1932, per conto del Rev. Parroco di Tarantasca, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

- 0—24 (Avampozzo).
24—24,50 Conglomerato.
24,50—25 Conglomerato compatto molto duro.
25—25,20 Ghiaia con sabbia.