

46—48	Conglomerato, <i>acquifero</i> .
48—48,50	Sabbia, <i>acquifera</i> .
48,50—55,50	Conglomerato.
55,50—59,50	Argilla.
59,50—62	Conglomerato.
62—68	Sabbia e ghiaia; <i>zona acquifera</i> .

Il livello statico dell'acqua di questo pozzo è a m. 6,70 sotto il suolo; il rendimento idrico, col pompaggio, è di litri 58 al 1".

A **Piacenza** la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1932, per l'Ospedale psichiatrico, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—2	(Avampozzo).
2—4	Ghiaia asciutta.
4—13,50	Ghiaia <i>un po' acquifera</i> .
13,50—16	Argilla giallastra.
16—20	Ghiaia <i>con acqua</i> .
20—22	Argilla giallastra sabbiosa.
22—24,50	Sabbia grossa e ghiaia con argilla.
24,50—25	Ghiaia piccola argillosa.
25—36	Ghiaia e conglomerato.
36—40	Ghiaia e sabbia.
40—45	Ghiaia e conglomerato.
45—54	Ghiaia, ciottoli e argilla.
54—57	Ghiaia e sabbia.
57—61	Ghiaia e sabbia con un po' di ghiaietta.
61—62	Sabbia con ghiaietta piccola.
62—67	Ghiaia, conglomerato e argilla compatta.

In questo pozzo l'acqua presenta il suo livello statico a m. 6,90 e quello dinamico a m. 7,15 sotto il suolo, e portata, col pompaggio, di 122 litri al 1".

Nella località di *Mussina di S. Lazzaro*, nel Comune di **Piacenza**, la Soc. An. Massarenti esegui, nel 1924, una trivellazione che attraversò la seguente serie di terreni:

0—15	(Avampozzo).
15—23	Ghiaia e ciottoli con sabbia.
23—30,50	Argilla.
30,50—35	Ghiaia e argilla giallastra.
35—43,50	Argilla scura.
43,50—46,70	Ghiaia compatta, <i>acquifera</i> .
46,70—49	Argilla.
49—51,70	Ghiaia.