

18. *Imballaggio e stivaggio degli infiammabili.* —

Gli infiammabili della categ. VIII dovranno essere contenuti in recipienti di vetro rivestiti di vimini e riposti in ceste o casse provviste di maniglie, ovvero in recipienti metallici saldati e rinchiusi in casse di legno, o in robusti barili. Tali recipienti dovranno essere ben condizionati e non avere segni apparenti di colatura. I petroli comuni potranno anche essere imbarcati su piroscafi cisterne appositamente costruiti.

Similmente dovranno essere trasportati gli infiammabili della categ. IX, avvertendo però che pei recipienti di vetro il loro peso lordo non dovrà superare i 50 kg., e per i recipienti metallici i 75 kg. È fatta eccezione per l'etere, il solfuro di carbonio, l'acetone, gli oli leggeri di petrolio di peso specifico inferiore a 0,680 e quelli derivanti dal catrame, bollenti a meno di 50° C., i quali dovranno essere contenuti in recipienti di lamiera di ferro ribadito del peso massimo lordo di kg. 650 per collo. I detti recipienti dovranno essere perfettamente stagni e turati in modo da impedire la volatilizzazione dei liquidi che contengono.

Le materie che rivestono i recipienti fragili dovranno essere imbevute in una soluzione satura di cloruro di calcio, o altro, che ne impedisca l'accensione a contatto diretto di una fiamma.

Ferme restando le disposizioni contenute nel 1° e 4° capov. dell'art. 12, i fiammiferi (categ. X, gruppo 1°) potranno essere imbarcati sotto coperta quando siano contenuti in casse di latta, zinco od altro metallo, e controcasse di legno; dovranno invece essere imbarcati sempre sopra coperta, quando siano contenuti in pacchi o scatole chiuse in casse di legno.

Gli infiammabili per contatto di acqua o mancanza di liquidi che li preservino (categ. X, gruppo 2°) dovranno essere contenuti in recipienti metallici chiusi ermeticamente, imballati alla lor volta in casse di legno cerchiata e munite di maniglie, del peso lordo massimo di 50 kg. ognuna.

Le merci di detto gruppo saranno ammesse al trasporto soltanto in coperta, isolate e protette da tele di olona contro l'umidità.

Tutti i recipienti infine contenenti merci infiammabili (categ. VIII, IX e X, gruppo 2°) dovranno por-